

Gawłuszowice, dnia 11.12.2023 r.

PGR.6220.1.2023

DECYZJA

o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Działając na podstawie : art. 49 pkt 1, art. 61 pkt 4, art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2023 r., poz. 775 t.j. ze zm.), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko tj.: (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm.)

zasięgniętej opinii:

Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu,
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu

ORZĘKAM

I. Stwierdzam brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Wykonanie urządzenia wodnego studni S-4 dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Wola Zdakowska Gmina Gawłuszowice” na działce ew. nr 199/9 obręb Wola Zdakowska, o ile będą spełnione następujące warunki :

1. Przedsięwzięcie zostanie dokonane w oparciu o dokumentację projektową sporządzoną o aktualne i obowiązujące w tym zakresie rozwiązania techniczne i technologiczne oraz przepisy wynikające z ustawy: prawo ochrony środowiska.
2. Stosowane będą nowe, technicznie sprawne maszyny i urządzenia o niskim poziomie generowania hałasu i zanieczyszczeń do atmosfery.
3. Podczas eksploatacji planowanej studni Użytkownik ujęcia będzie prowadził jej monitoring poprzez m.in. ewidencjonowanie wyników pomiarów ilości pobieranej wody oraz monitoring jakości pobieranej wody.
4. Prace budowlane będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej w godzinach 6:00-22:00.
5. Prace związane z wykonaniem obudowy studni, montażem głowicy, zaworu zwrotnego, zasuwy i wodomierza zostaną rozpoczęte niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych. Przewidywany czasookres prac to okres 1 tygodni i uzależniony będzie od warunków atmosferycznych.
6. Pobór wód będzie odbywać się w sposób kontrolowany tak by nie przekraczać parametrów eksploatacyjnych dla studni S-4.
7. W trakcie eksploatacji studni będą prowadzone systematyczne pomiary (raz w miesiącu) wydajności i depresji a wyniki tych pomiarów będą odnotowane w książce eksploatacji studni.

II .Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

W dniu 30.03.2023 został złożony wniosek do Wójta Gminy Gawłuszowice 39-307 Gawłuszowice 5A reprezentowanej przez pełnomocnika Pana Grzegorza Surgotę prowadzącego działalność gospodarczą pn.: „Ekosis Grzegorz Surgota” w sprawie wydania decyzji o środowiskowych

uwarunkowaniach na wykonanie urządzenia wodnego studni S-4 dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Wola Zdakowska Gmina Gawłuszowice na działce nr 199/9 w obrębie Wola Zdakowska.

Inwestor dołączył wymienione - w art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - załączniki : kartę informacyjną przedsięwzięcia wraz z zapisem na płycie CD, poświadczoną przez odpowiedni organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obszar znajdujący się w odległości 100 m od granicy terenu działki.

Organ uznał, iż złożony wniosek zawiera wymagane § art.74 ust. 1 ustawy oś załączniki i pismem znak PGR6220.1.2023 r., z dnia 31.03.2023 r. wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie o czym powiadomił strony postępowania informując o możliwości zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy na każdym etapie postępowania.

Z uwagi na charakter wnioskowanego zmierzania Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach tj.: Wójt Gminy Gawłuszowice uznał, że należy je zaliczyć do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839, ze zm.) tj. urządzenia lub zespoły urządzeń umożliwiające pobór wód podziemnych lub sztuczne systemy zasilania wód podziemnych inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 37, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m³ na godzinę.

Tym samym przedmiotowe przedsięwzięcie należy zakwalifikować do grupy mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, których realizacja, zgodnie z art. 71 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, wymaga uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organ uznał, iż złożony wniosek zawiera wymagane § art.74 ust. 1 ustawy oś załączniki i pismem znak PGR6220.1.2023 r., z dnia 31.03.2023 r., wszczął postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie o czym powiadomił strony postępowania informując o możliwości zapoznania się z dokumentacją przedmiotowej sprawy na każdym etapie postępowania.

Prowadząc dalej przedmiotowe postępowanie organ zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2, 3 ustawy oś wystąpił z wnioskiem o opinię co do potrzeby przeprowadzenia oceny planowanego przedsięwzięcia na środowisko do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sandomierzu oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu.

Dyrektor Zarządu Zlewni w Sandomierzu Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie po kilkukrotnych przedłużeniach terminu oraz wezwaniu do uzupełnień opinią znak: KR.ZZŚ.4.4901.49.2023.WBK (data wpływu do Urzędu 18.09.2023r.), stwierdził, że planowana inwestycja polegać będzie na wykonaniu urządzenia wodnego tj. studni S-4 na ujęciu wód podziemnych w obrębie Wola Zdakowska na działce nr 199/9 celem ujmowania wód podziemnych poprzez urządzenie do tego przeznaczone dla zapewnienia wody pitnej potrzeb wodociągu gminnego, gminy Gawłuszowice w miejscowości Wola Zdakowska ,otwór studzienny S-4 ma głębokość 19 m i wydajność m³/h.

Przedsięwzięcie będzie polegało na:

- wykonaniu dla studni S-4 obudowy ziemnej;
- montażu w studni S-4 pompy głębinowej o wydajności dostosowanej do zatwierdzonych w bliskiej okolicy studni (tj. S-1, S-2, S-3);
- wykonaniu dla studni S-4 przyłączy oraz włączaniu do istniejącej już sieci wodociągowej, a także montażu armatury: zawór zwrotny, kranik do poboru wody, zwężka, kolanko, zasuwa, wodomierz, króciec;
- wykonaniu przyłącza energetycznego i włączaniu go do istniejącej sieci energetycznej NN.

Ujęcie wód podziemnych w Woli Zdakowskiej ujmuje wody z osadów wodonośnych czwartorzędu i składa się obecnie z dwóch czynnych studni głębinowych: S-1, S-2, S-3 oraz otworu S-4. Zasoby eksploatacyjne otworu studziennego S-4 zostały ustalone w Dodatku nr 1 do dokumentacji hydrogeologicznej ujęcia wód podziemnych z utworów czwartorzędowych w miejscowości Wola Zdakowska, gmina Gawłuszowice, dotyczący wykonania jednego dodatkowego otworu studziennego S-4 dla potrzeb wodociągu gminnego, w wysokości: m^3/h przy $s=1,62m$.

Projektowana studnia S-4 będzie wchodziła w skład jednego ujęcia wód podziemnych składającego się obecnie z dwóch studni czynnych S-1 i S-2 oraz awaryjnej studni S-3. Po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego, studnia S-4 zostanie uruchomiona. Ujęcia te zarządzane są przez gminne wodociągi gmina Gawłuszowice. Wszystkie studnie ujmuje wodę z tego samego poziomu wodonośnego utworów czwartorzędowych. Warstwę wodonośną stanowią tu osady piaszczysto-żwirowe, spagowej części czwartorzędu. Zwierciadło wody omawianego poziomu na tym terenie ma charakter swobodny lub lekko napięty. Nieprzepuszczalne podłoże dla wód omawianego poziomu stanowią trzeciorzędowe iły krakowieckie podścielające warstwę wodonośną. Dotychczasowe ujęcie składające się ze studni S-1, S-2 i S-3 posiadało zatwierdzone zasoby eksploatacyjne łącznie $66,6 m^3/h$.

Dla poszczególnych studni zasoby te wynoszą: S-1- $28,6 m^3/h$ przy depresji $2,6 m$ S-2 - $21,2 m^3/h$ przy depresji $2,1 m$, S-3- $16,8 m^3/h$ przy depresji $1,6 m$.

Dla nowej studni S-4 ustalono zasoby o wartości $25,0 m^3/h$ przy depresji $1,62 m$.

W zakres przedsięwzięcia wchodzi wykonanie obudowy typu Lange dla otworu studziennego S-4 wraz z montażem pompy i armatury studziennej wraz z włączeniem do sieci wodociągowej i energetycznej. Prace związane z wykonaniem pozostałych prac tj. wykonaniem obudowy studni, montażem głowicy, zaworu zwrotnego, zasuwy, wodomierza zostaną rozpoczęte niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie pismem znak: WOOS.4220.11.18.2023.GW.5 z datą 05.05.2023 r. (data wpływu do urzędu 08.05.2023) uznał, że na realizację w/w przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko pod warunkiem, że zostaną spełnione następujące wymagania tj.: prace budowlane będą realizowane sprawnymi maszynami o niskiej emisji hałasu i zanieczyszczeń do powietrza i będą prowadzone wyłącznie w porze dziennej w godzinach 6:00 do 22:00. Wszelkie prace w/w związane z eksploatacją przedsięwzięcia nie spowodują powstania nowego źródła hałasu ponieważ praca pompy zainstalowanej wewnątrz obudowy studziennej nie będzie stanowiła istotnego źródła hałasu. Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W związku z realizacją przedsięwzięcia nieuniknione jest powstawanie odpadów. Przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699, ze zm.). Powstałe odpady na etapie realizacji przedsięwzięcia będą przekazywane uprawnionym podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Nie przewiduje się zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi z uwagi na wykorzystywanie sprawnego technicznie sprzętu. Konieczne jest w procesie eksploatacji studni przez użytkownika monitoringu studni poprzez m. in. ewidencjonowanie wyników pomiarów ilości oraz jakości pobieranej wody. Ze względu na skalę i charakter przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmiany klimatu lokalnego i globalnego. Planowane przedsięwzięcie ze względu na swój charakter (pobór wód podziemnych) nie będzie źródłem poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych. Z uwagi na znaczącą odległość od najbliższej granicy państwa oraz charakter przedsięwzięcia, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgenicznym w żadnym komponentie środowiska.

Na terenie rozpatrywanego obiektu na stan zanieczyszczenia powietrza decydujący wpływ ma spalanie paliw w silnikach pojazdów samochodowych oraz praca maszyn rolniczych pracujących na przyległych polach. Uciążliwości związane z zanieczyszczeniem powietrza będą występować jedynie

podczas realizacji inwestycji. Inwestycja nie wpłynie na zmianę krajobrazu, gdyż będzie umieszczona pod powierzchnią terenu, a spowodowane robotami wiertniczymi niedogodności zostaną usunięte. W związku z eksploatacją przedsięwzięcia nie powstaną nowe źródła hałasu (praca pompy, zainstalowanej wewnątrz obudowy studziennej nie będzie stanowiła istotnego źródła hałasu). Eksploatacja przedmiotowego przedsięwzięcia nie będzie też źródłem emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Studnia wyposażona będzie w pompę zasilaną energią elektryczną. Działania związane z realizacją przedsięwzięcia mogą skutkować powstawaniem odpadów. Przestrzegane będą ogólne zasady gospodarowania odpadami, wynikające z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r., 699 ze zm.). Odpady, powstające na etapie realizacji przedsięwzięcia, będą przekazywane uprawnionym podmiotom zewnętrznym prowadzącym działalność w zakresie gospodarowania odpadami. Ze względu na niewielki zakres planowanych podczas realizacji przedsięwzięcia prac nie przewiduje się negatywnego oddziaływania tej fazy przedsięwzięcia na środowisko gruntowo-wodne. Niemniej podczas realizacji przedsięwzięcia wykorzystywany będzie tylko sprawny technicznie sprzęt, co zmniejszy ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi (oleje lub paliwa). Miejsce realizacji zadania będzie zabezpieczone w zapas sorbentów, na wypadek wycieków płynów eksploatacyjnych. Obudowa studzienna, wykonana jako szczelna, stanowiła będzie zabezpieczenia studni przed bezpośrednim skażeniem wód podziemnych i dostępem osób nieupoważnionych.

Teren przedsięwzięcia położony jest poza granicami wielkopowierzchniowych form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz 916, ze zm.). Obszarami Natura 2000 położonymi najbliżej przedmiotowego terenu są: specjalny obszar ochrony siedlisk Tarnobrzaska Dolina Wisły PLH180049, zlokalizowany w odległości ok. 1,15 km oraz specjalny obszar ochrony siedlisk Dolina Wisłoka z Dopływami PLH180053, zlokalizowany w odległości ok. 1,15 km.


Działka inwestycyjna nie jest zagospodarowana i obejmuje tereny rolnicze. Najbliższe budynki mieszkalne zlokalizowane są w odległości ok. 30 m od planowanego zadania. Ze względu na wykonane uprzednio prace wiertnicze otworu studziennego, ramach przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą usuwane drzewa i krzewy.

Biorąc pod uwagę rodzaj, skalę, zakres oraz lokalizację planowanego przedsięwzięcia, należy stwierdzić że nie będzie ono się wiązać z oddziaływaniem na przedmioty ochrony ww. obszarów Natura 2000, ich integralność oraz spójność sieci Natura 2000. Przedsięwzięcie nie wymaga zatem przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko, a także oceny wymaganej zapisami art. 6.3. Dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory.

Planowane przedsięwzięcie ze względu na charakter (pobór wód podziemnych) nie będzie źródłem poważnych awarii oraz katastrof naturalnych i budowlanych. Z uwagi na znaczną odległość od najbliższej granicy państwa oraz charakter przedsięwzięcia, nie wystąpi oddziaływanie o charakterze transgenicznym w żadnym komponencie środowiska.

Wpływ przedmiotowego przedsięwzięcia na klimat ograniczy się do spalania paliw w pojazdach i maszynach wykorzystywanych na placu budowy na etapie realizacji przedsięwzięcia. Ze względu na charakter i skalę przedsięwzięcia, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania na zmianę klimatu lokalnego i globalnego.

Mając powyższe na uwadze, po uwzględnieniu kryteriów selekcji określonych w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, na podstawie których dokonano analizy przewidywanych oddziaływań przedsięwzięcia na poszczególne elementy środowiska, będące w zasięgu jego oddziaływania Wójt Gminy Gawłuszowice uznał, że brak jest potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego zadania i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.



WÓJT GMINY
Gawłuszowice
Jan Nowak

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Tarnobrzegu za pośrednictwem Wójta Gminy Gawłuszowice w terminie 14 dni daty doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. Ekozis Grzegorz Surgota .
2. Strony postępowania na podstawie art. 49 i 49a ustawy z dnia 14.06.1960 r., Kodeks Postępowania Administracyjnego zawiadomiono poprzez publiczne obwieszczenie,
3. A/a.

Charakterystyka przedsięwzięcia

Załącznik do decyzji znak PGR/6220.1.2023 z dnia 11.12. 2023 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: „**Wykonanie urządzenia wodnego studni S-4 dla ujęcia wód podziemnych w miejscowości Wola Zdakowska Gmina Gawłuszowice**” na działce nr 199/9 w obrębie Wola Zdakowska.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie , na bazie istniejącego otworu studziennego studni głębinowej oznaczonej jako S-4, poprzez wykonanie obudowy tej studni wraz z instalacjami technologicznymi, umożliwiającymi pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego. Dodatkowo w ramach zadania przewiduje się wykonanie ogrodzenia . Teren ogrodzony stanowić będzie strefę ochrony bezpośredniej ujęcia wód podziemnych.



WOLA GMINY
Gawłuszowice
Jan Nowak

