

Gawłuszowice, 04.04.2022r.

Znak postępowania: GG.271.2.2022.WK

Oferenci biorący udział w postępowaniu

dotyczy zamówienia: „Poprawa jakości powietrza na terenie Gminy poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej i modernizację oświetlenia ulicznego”

A. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) – dalej „ustawa Pzp” Zamawiający – Gmina Gawłuszowice przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Zestaw pytań z dnia 04.04.2022r.:

1. Pytanie 1.

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie sterowania oświetleniem za pomocą zegara astronomicznego zlokalizowanego w każdej szafie oświetleniowej. Dodatkowo oprawy mogą zostać zaprogramowane na określona godzinę w celu redukcji mocy w danym czasokresie.

Odpowiedź:

Zamawiający określił w SWZ zał nr 8 PFU na stronie 21 pkt1.7.4 wymogi dotyczące sterowania oświetleniem „W oprawach muszą zostać zainstalowane sterowniki umożliwiające na zaprogramowanie co najmniej 3 poziomów redukcji mocy w godzinach nocnych, programowanie sterowników odbywać się będzie przy pomocy programatorów zainstalowanych w szafach oświetleniowych,, i nie dopuszcza zastosowanie sterowania oświetleniem za pomocą zegara astronomicznego zlokalizowanego w każdej szafie oświetleniowej.

B. Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) załącznik nr.8 – Program Funkcjonalno – Użytkowy(PFU) i będą wiążące przy składaniu ofert.

C. Zamawiający informuje, że pozostała treść Specyfikacji Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.

WOJCI GMINY
Gawłuszowice
Jan Nawak